



# Městský úřad Kostelec nad Orlicí

stavební úřad - životní prostředí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č. jednací: SÚŽP 953/2016-5171/2016-ms dle rozdělovníku  
Vyřizuje: Monika Sikorová  
Telefon: 494 337 228  
E-mail: msikorova@muko.cz  
Spis. znak: 231.2 – A/5

Kostelec nad Orlicí  
11.04.2016

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává ve společném řízení podle § 9 odst. 5 vodního zákona stavebníkovy

panu Štefanu Pirovi, nar. 14.02.1974,

bytem Kostelní 230, 671 68 Hrabětice

a

paní Martině Vlačihové, nar. 28.06.1973,

bytem Smiřická 318/22, 503 41 Hradec Králové

### p o v o l e n í :

- I. Podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona, k nakládání s podzemními vodami, tj. k odběru podzemních vod z vrtané studny umístěné u novostavby rodinného domu, v obci Nová Ves, umístěné na pozemku č. parc. 62/2 v kat. území Nová Ves u Albrechtic a vybudované dle projektové dokumentace zpracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0700090, panem Ing. Milošem Němcem, v srpnu 2015, za účelem zásobování novostavby rodinného domu vodou, v množství:

max. l/s	m <sup>3</sup> /měs.	m <sup>3</sup> /rok
1,0	18	216

Hydrologický rajon: 4360 – Labská křída

Hydrologické pořadí: 1-02-03-0010-0-00 – Orlice

### Povolení k odběru se dle § 9 odst. 1 vodního zákona uděluje za těchto podmínek:

1. Prohlubování studny může být provedeno pouze na základě písemného souhlasu vodoprávního úřadu.

2. Jakékoliv změny související s provozem studny, technologií nebo odběrem vody budou oznámeny vodoprávnímu úřadu.  
3. Vlastník studny je povinen před uplynutím platnosti povolení k odběru podzemních vod v souladu s platnými předpisy požádat o prodloužení této lhůty.  
4. **Platnost povolení k odběru podzemních vod se stanovuje do 15.04.2046.**

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Pan Štefan Pira, nar. 14.02.1974, Kostelní 230, 571 68 Hrabětice

Paní Martina Vlačihová, nar. 28.06.1973, Smiřická 318/22, 503 41 Hradec Králové

- II. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a dále dle ustanovení § 115 stavebního zákona, k provedení stavby vodního díla, tj. ke stavbě vrtané studny umístěné u novostavby rodinného domu, v obci Nová Ves, umístěné na pozemku č. parc. 62/2 v kat. území Nová Ves u Albrechtic a vybudované dle projektové dokumentace zpracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0700090, panem Ing. Milošem Němcem, v srpnu 2015, za účelem zásobování novostavby rodinného domu vodou.

### Podmínky pro provedení stavby vodního díla dle § 15 odst. 3 vodního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, která byla zpracována panem Ing. Milošem Němcem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0700090 v srpnu 2015 a která byla ověřena vodoprávním úřadem. Dále bude umístěna v souladu s územním rozhodnutím ze dne 11.01.2016, pod č. j. MÚTÝ/STAV/2583/2015-5-Rozh-ÚŘUS-Ro, které vydal obecní stavební úřad (Městský úřad Týniště nad Orlicí) a které nabylo právní moci dne 19.02.2016.
2. Určení polohy vodního díla a místa odběru podzemních vod v souřadnicovém systému S-JTSK: Y = 626068.3; X = 1052860.11.
3. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti O2 Czech Republic a. s., IČO 601 93 336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Míchle, vydaném pod zn. 584720/14, ze dne 28.04.2014, jehož stejnopis vlastní ( v současné době se jedná o společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 Praha 3).
4. Stavebník je povinen dodržet podmínky závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, pod č.j. SÚŽP 2955/2015-17622/15-lc, ze dne 31.08.2015, jehož stejnopis vlastní.
5. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
6. Po ukončení stavby vodního díla budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
7. **Stavba bude dokončena do 31.12.2018.**
8. *Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložena doklad o její způsobilosti. Realizace studny bude provedena dle ČSN 75 5115 – Studny individuálního zásobování vodou.*
9. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací vrácen vodoprávnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
10. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla a dále příslušné ČSN.

11. Nevyužitelný odpadní stavební materiál je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
12. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
13. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „NV“), tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek dokladován a ověřen dle § 5 NV – certifikace, § 6 NV – posouzení systému řízení výroby, § 7 NV – ověření shody, § 8 NV – posouzení shody výrobce apod.
14. **Dokončenou stavbu lze ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu.** K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou mimo dokladů vyplývajících z formuláře žádosti podle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, dále doloženy následující dokumenty: prohlášení o shodě na použitý stavební materiál, zpráva o revizi elektrické instalace, protokol o předání a převzetí stavby, stavební deník, v případě zastupování plná moc.

#### **Popis stavby:**

Jedná se o výstavbu vrtané studny za účelem - zdroj vody pro zásobování novostavby rodinného domu, v obci Nová Ves, na pozemku č. parc. 62/2 v kat. území Nová Ves u Albrechtic, s orientačním určením polohy a místa odběru podzemních vod v souřadnicovém systému S-JTSK:  $Y = 626068.3$ ;  $X = 1052860.11$ .

Vlastní vrt je již (kromě zhlaví) vybaven jako vrtaná studna do konečné hloubky 30 m od stávajícího povrchu terénu. Napjatá hladina podzemní vody ve zvodni zabezpečuje vysokou mocnost vodního sloupce, což zajistí dostatečnou funkci i během obvyklého ročního kolísání hladiny. Vrt je vystrojen PVC-U zárubnicí o  $\varnothing$  125 mm, u dna studny je ukončen plnou částí, tzv. kalníkem, který plní funkci kalové jámy. Zárubnice vrtu je ve zvodnělé vrstvě perforována svislými šterbinami o max. světlosti 1,0 mm, nad touto vrstvou je až po zhlaví plná. Plášť vrtu nad využívaným zvodnělým horizontem je dále do hloubky 15 m pod povrchem terénu opatřen bentonitovým a jílovo-cementovým těsněním. Zárubnice je až po těsnění po celé výšce obšypána granulovanou drtí 2/4 mm s pískovým přechodem. Vrt je dále do úrovně 4 m pod terén vybaven PVC-U chráničkou o  $\varnothing$  160 mm.

Horní část studny (manipulační šachtice bude provedena jako skružová jámka pro umístění čerpadla a příslušenství. Manipulační šachtici tvoří tři betonové skruže DN 1000/800 mm, výšky 500 mm, z nichž dvě budou zapuštěny pod úroveň terénu. Kryt studny bude tvořit plněný betonový poklop, zajištěný proti posunutí a přesahující vnější lic pláště studny min. o 50 mm. Jeho tvar musí být upraven tak, aby srážková voda nestékala po plášti studny. Část zárubnice pod základovou deskou bude těsněna jilem. Zhlaví zárubnice bude kryto lehkým víčkem z PVC. Nejbližší okolí studny bude v okruhu 1 m vodotěsně upraven, buďto jílovou vrstvou o mocnosti 300 mm s ohumusováním a osetím anebo dlažbou vsazenou do betonu.

Hladina podzemní vody a dosažená vydatnost vrtu umožňuje pro čerpání použít pouze ponorné čerpadlo, jehož sací koš bude umístěn v hloubce 25,0 – 26,5 m pod terénem.

Napojení čerpadla bude provedeno kabelem CYKY 5Cx2,5 mm<sup>2</sup>, který bude vyveden z rozvaděče v objektu investora a ke studni přiveden v zemi v hloubce min. 0,40 m pod upraveným povrchem terénu. Páteřní potrubí bude realizováno z tlakového PE100 SDR11 De 32 x 3,0, které bude uloženo v nezámrné hloubce do pískového lože a pískem zasypáno na min. výšku 300 mm. Výkopy hlubší jako 0,8 m budou zajištěny příložným pažením.

#### **Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)**

Pan Štefan Pira, nar. 14.02.1974, Kostelní 230, 571 68 Hrabětice

Paní Martina Vlačíhová, nar. 28.06.1973, Smiřická 318/22, 503 41 Hradec Králové

#### **Odůvodnění:**

Pan Štefan Pira, nar. 14.02.1974, bytem Kostelní 230, 671 68 Hrabětice a paní Martina Vlačíhová, nar. 28.06.1973, bytem Smiřická 318/22, 503 41 Hradec Králové, podáním ze dne 09.03.2016 požádali Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o vydání povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni dle § 8 odst. 1 písm. b bod 1 a § 15 vodního zákona, tj. vrtané studny umístěné u novostavby rodinného domu, v obci Nová Ves, umístěné na pozemku č. parc. 62/2 v kat. území Nová Ves u Albrechtic, za účelem zásobování novostavby rodinného domu vodou.

Žádost byla doložena příslušnou projektovou dokumentací vypracovanou panem Ing. Milošem Němcem - autorizovaným inženýrem pro vodo hospodářské stavby, ČKAIT 0700090 v srpnu 2015, hydrogeologickým posudkem zpracovaný panem RNDr. Václavem Vašíčkem – odborná způsobilost v inženýrské geologii, hydrogeologii, č. 1656/2003, v srpnu 2015 a dalšími příslušnými doklady a podklady pro stavební řízení dle § 3a, § 6, a § 7a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti a rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů (žadatel předkládá k žádosti: situaci širších vztahů místa odběru podzemních vod a jeho okolí; kopii katastrální mapy; vyjádření osoby s odbornou způsobilostí; doklad o vlastnickém právu nelze-li toto právo ověřit správním orgánem; rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy dotčených orgánů; projektovou dokumentaci; územní rozhodnutí apod.)

Uvedená stavba byla umístěna územním rozhodnutím ze dne 11.01.2016 pod č.j. MÚTÝ/STAV/2583/2015-5-Rozh-ÚŘUS-Ro, které vydal obecný stavební úřad (Městský úřad Týniště nad Orlicí) a které nabylo právní moci dne 19.02.2016.

Žadatel k žádosti doložil vyjádření o existenci inženýrských sítí. Jedná se o tyto vyjádření:

- společnosti O2 Czech Republic, a. s., ze dne 11.11.2014 pod č.j. 721416/14, s tím, že v zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (v současné době se jedná o společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s.); Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 11.03.2016, pod zn. 010054292 s tím, že v zájmovém území se nenachází energetické zařízení; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost ČEZ Distribuce a. s., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti ČEZ ICT Services a. s., ze dne 11.03.2016, pod zn. 0200422087 s tím, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku výše uvedené společnosti; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost ČEZ ICT Services a. s., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti RWE Distribuční služby s. r. o., ze dne 28.05.2015 pod zn. 5001124210 s tím, že v zájmovém území se nenachází plynárenská zařízení; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost RWE Distribuční služby s. r. o., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- AQUA Servis a. s., ze dne 25.05.2015, pod zn. 705/15 s tím, že v zájmovém území se nenachází žádné vodo hospodářské zařízení; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost AQUA Servis a. s., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení.

Vodoprávní úřad obdržel dne 15.01.2015 od obecního stavebního úřadu (Městský úřad Týniště nad Orlicí) souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, ze dne 14.01.2016, pod č.j. MÚTÝ/STAV/2583/2015-7-Dopi-ÚŘUS-Ro.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost včetně jejích příloh, projektovou dokumentaci, vypracovanou panem Ing. Milošem Němcem - autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0700090 v srpnu 2015 a hydrogeologický posudek vypracovaný panem RNDr. Václavem Vašíčkem – odborná způsobilost v inženýrské geologii, hydrogeologii, č. 1656/2003, v srpnu 2015.

Vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci přezkoumal, vymezil okruh účastníků řízení. Podle § 44 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům „Oznámením o zahájení řízení“ ze dne 14.03.2016 pod č.j. SÚŽP 953/2016-5346/2016-ms, s upozorněním, že námitky k podané žádosti mohou být uplatněny do 10-ti dnů od doručení tohoto oznámení s upozorněním, že dle §25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení písemnost považuje za doručenu od vyvěšení oznámení na úřední desce. Na později podané připomínky nebo námitky nebude dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona brán zřetel. Vodoprávní úřad vzhledem k tomu, že účastníci řízení pan Josef Vanický a paní Františka Vanická mají adresu neznámou (účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu) bylo jim oznámení o zahájení řízení doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením §144 správního řádu; žadatelům, ostatním účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě. Přičemž veřejná vyhláška „oznámení o zahájení řízení“ byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Kostelec nad Orlicí a na elektronické úřední desce od 14.03.2016 do 30.03.2016. S přihlédnutím k rozsahu podané žádosti, způsobu zpracované dokumentace a znalosti místních poměrů bylo upuštěno ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření. **Ve stanovené lhůtě neodbržel vodoprávní úřad žádné námitky či připomínky účastníků řízení ani stanoviska dotčených orgánů.**

Vodoprávní úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval rovněž otázkou vymezení okruhu účastníků řízení s následujícím výsledkem:

#### Účastníci řízení ve věci povolení k odběru podzemních vod:

**Stavebník - účastník řízení podle § 109 stavebního zákona § 27 odst. 1 správního řádu: (doručení do vlastních rukou)**

Pan Štefan Pira, nar. 14.02.1974, Kostelní 230, 671 68 Hrabětice  
Paní Martina Vlačihová, nar. 28.06.1973, Smiřická 318/22, 503 41 Hradec Králové  
doručovací adresa:  
Družstevní 844, 517 21 Týniště nad Orlicí

**Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona § 27 odst. 2 správního řádu: (doručení do vlastních rukou)**

Obec Nová Ves

#### Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodního díla:

**Stavebník - účastník řízení podle § 109 stavebního zákona § 27 odst. 1 správního řádu: (doručení do vlastních rukou)**

Pan Štefan Pira, nar. 14.02.1974, Kostelní 230, 671 68 Hrabětice  
doručovací adresa:  
Družstevní 844, 517 21 Týniště nad Orlicí  
Paní Martina Vlačihová, nar. 28.06.1973, Smiřická 318/22, 503 41 Hradec Králové

**Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona § 27 odst. 2 správního řádu: (doručení veřejnou vyhláškou)**

Pan Josef Vanický, adresa neznámá

Paní Františka Vanická, adresa neznámá

**Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona § 27 odst. 2 správního řádu: (doručení do vlastních rukou)**

Pan Ing. Josef Vítek, Na Kotli 1173/35, 500 09 Hradec Králové  
Paní Hana Vítková, Na Kotli 1173/35, 500 09 Hradec Králové  
Pan Petr Bláha, Popovice č.p. 39, 503 15 Třesovice  
Paní Zuzana Bláhová, Popovice č.p. 39, 503 15 Třesovice  
Pan Pavel Hovorka, Libel č.p. 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Paní Marie Šmídová, Květná 188, 517 22 Albrechtice nad Orlicí  
Pan Josef Vanický, Nová ves č.p. 18, 517 21 Týniště nad Orlicí  
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové  
Obec Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí  
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

V průběhu vodoprávního řízení byla žádost o stavební povolení s doloženými doklady přezkoumána ve smyslu požadavků vyplývajících z ustanovení § 111 stavebního zákona odst. 1:

- Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací – územního plánu obce Nová Ves, schválenou v roce 2006, která vymezuje pozemek jako plochu obytné zástavby venkovského typu – *předmětná stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a zároveň s vydaným územní rozhodnutím obecného stavebního úřadu ze 11.01.2016, pod č. j. MÚTÝ/STAV/2583/2015-5-Rozh-ÚŘUS-Ro, což je patrné ze souhlasu obecného stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona ze dne 14.01.2016, pod č.j. MÚTÝ/STAV/2583/2015-7-Dopi-ÚŘUS-Ro.*
- Projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
- Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
- Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Z doloženého vyjádření odborně způsobilé osoby podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona – RNDr. Václava Vašíčka (odborná způsobilost v inženýrské geologii, hydrogeologii, č. 1656/2003), vypracované v srpnu 2015 vyplývá, že realizace **vrtané studny** umístěné u novostavby rodinného domu, v obci Nová Ves, na pozemku č. parc. 62/2 v kat. území Nová Ves u Albrechtic **je možná.**

Dokumentace stavby je v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla (např. § 3 odst. 3 uvádí, že vodní dílo je možno navrhnout jen v lokalitě s vyhovujícími morfologickými, geologickými a hydrologickými podmínkami, při jeho navrhování musí být zvážena náročnost opatření spojených se zásahy do zastavěného území, s ochranou před účinky povodní, s požadavky ochrany přírody a krajiny a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek).

Stavebník je v podmínce č. 8 upozorněn na plnění povinností, které pro něho vyplývají z § 152 stavebního zákona. Zejména při provádění stavby oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo způsobilé právnické osoby, který bude stavbu provádět apod.

V průběhu vodoprávního řízení, provedeného podle § 115 vodního zákona byly zkoumány možné dopady navrhovaného nakládání s podzemními vodami na životní prostředí a ochranu veřejných a dalších zájmů. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání požadovaného povolení, bylo tedy žádosti vyhověno v plném rozsahu a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku č. I. a č. II. tohoto rozhodnutí.

## Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a 83 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **do 15-ti dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové), podáním učiněným u Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, stavebního úřadu – životního prostředí.

V souladu s § 9 odst. 5 vodního zákona lze vydat povolení k nakládání s vodami současně se stavebním povolením k vodnímu dílu ve společném řízení, se výroky těchto povolení vzájemně podmiňují. **Pokud by byla odvoláním napadena obě tato rozhodnutí, provede se nejdříve odvolací řízení o odvolání proti výroku č. I. (povolení k nakládání s podzemními vodami), přičemž odvolací řízení proti výroku č. II. (stavební povolení k vodnímu dílu) se přerušuje do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu vydané v řízení o odvolání proti výroku č. I. (povolení k nakládání s podzemními vodami).**

Odvolání se podává v počtu čtrnácti stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí. Podané odvolání má, v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřijatelné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. V souladu s § 115 odst. 4 stavebního zákona může speciální stavební úřad dobu platnosti stavebního povolení prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští.

otisk úředního razítka

Bc. Lucie LÉDROVÁ, v. r.  
vedoucí stavebního úřadu - životního prostředí  
oprávněná úřední osoba

### Příloha pro žadatele:

- ověřená projektová dokumentace + štítek STAVBA POVOLENA *(obojí bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)*

### Příloha pro místně příslušný obecní úřad:

- ověřená projektová dokumentace *(bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)*

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vybíraných správními orgány České republiky, stanovený dle pol. 18 odst. I písm. g) sazebníku správních poplatků, jež tvoří přílohu zákona o správních poplatcích. Správní poplatek byl uhrazen hotově dne 11.04.2016 ve výši 300 Kč.

## ROZDĚLOVNÍK

### Účastníci řízení ve věci povolení k odběru podzemních vod:

**Stavebník - účastník řízení podle § 109 stavebního zákona § 27 odst. 1 správního řádu: (doručení do vlastních rukou)**

Pan Štefan Pira, nar. 14.02.1974, Kostelní 230, 671 68 Hrabětice  
Paní Martina Vlačihová, nar. 28.06.1973, Smiřická 318/22, 503 41 Hradec Králové  
doručovací adresa:  
Družstevní 844, 517 21 Týniště nad Orlicí

**Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona § 27 odst. 2 správního řádu: (doručení do vlastních rukou)**

Obec Nová Ves

### Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodního díla:

**Stavebník - účastník řízení podle § 109 stavebního zákona § 27 odst. 1 správního řádu: (doručení do vlastních rukou)**

Pan Štefan Pira, nar. 14.02.1974, Kostelní 230, 671 68 Hrabětice  
Paní Martina Vlačihová, nar. 28.06.1973, Smiřická 318/22, 503 41 Hradec Králové  
doručovací adresa:  
Družstevní 844, 517 21 Týniště nad Orlicí

**Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona § 27 odst. 2 správního řádu: (doručení veřejnou vyhláškou)**

Pan Josef Vanický, adresa neznámá  
Paní Františka Vanická, adresa neznámá

**Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona § 27 odst. 2 správního řádu: (doručení do vlastních rukou)**

Pan Ing. Josef Vítek, Na Kotli 1173/35, 500 09 Hradec Králové  
Paní Hana Vítková, Na Kotli 1173/35, 500 09 Hradec Králové  
Pan Petr Bláha, Popovice č.p. 39, 503 15 Třesovice  
Paní Zuzana Bláhová, Popovice č.p. 39, 503 15 Třesovice  
Pan Pavel Hovorka, Libel č.p. 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Paní Marie Šmídová, Květná 188, 517 22 Albrechtice nad Orlicí  
Pan Josef Vanický, Nová ves č.p. 18, 517 21 Týniště nad Orlicí  
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové  
Obec Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí  
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

**Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmnutí: (doručení jednotlivě)**  
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu.

11. 04. 2016

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

MĚSTO  
Kostelec n. Orl.  
517 41 p. Kostelec n. Orl.  
okr. Rychnov n. Kn. -20-

*Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmutí*