



Městský úřad Kostelec nad Orlicí
stavební úřad - životní prostředí
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č. jednací: SÚŽP 1733/2016-10340/2016-ms dle rozdělovníku
 Vyřizuje: Monika Sikorová
 Telefon: 494 337 228
 E-mail: msikorova@muko.cz
 Spis. znak: 231.2 – A/5

Kostelec nad Orlicí
 28.06.2016

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává ve společném řízení podle § 9 odst. 5 vodního zákona stavebníkovi

paní JUDr. Kateřině Čepelkové, nar. 15.03.1980,

bytem Havlíčkova 317, 517 21 Týniště nad Orlicí

povolení:

- I. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, k nakládání s vodami a nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, tj. **povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z novostavby rodinného domu, ve městě Týniště nad Orlicí, místní část Štěpánovsko, na pozemku č. parc. 148/5 v kat. území Štěpánovsko, po předčištění v ČOV typu AC 4 EO a vsakovacího objektu do vod podzemních, v množství:**

max. l/s	m ³ /měs.	m ³ /rok
0,07	11,52	140

s touto nejvyšší přípustnou mírou znečištění:

CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
150	40	20	30

Hydrologický rajon: 1110 – Kvartér Orlice
 Hydrologické pořadí: 1-02-02-007 povodí Orlice

Povolení se uděluje dle § 9 odst. 1 vodního zákona za těchto podmínek:

- Kvalita vypouštěných vod do vod podzemních bude sledována ve výše uvedených ukazatelích s četností 2 x ročně - 1 x za 6 měsíců. Analýzy odebraných vzorků vod budou prováděny podle nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, typem vzorku "A". Hodnota "m" ve směsném vzorku nesmí být překročena.
- Výsledky budou přehledně evidovány a přístupny ke kontrole; na výzvu budou výsledky předloženy vodoprávnímu úřadu.**
- Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění stanoveného v tomto rozhodnutí jako hodnota „m“ bude odebrán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut a budou zajištěny jejich rozborů *oprávněnou laboratoří* podle platných technických norem.
- Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění stanoveného v tomto povolení je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.
- Odběr vzorků bude prováděn z odběrného místa v ČOV, nebo z revizní šachty.
- Vzorky odpadních vod pro analýzu *nesmí* být ovlivněny srážkovými vodami.
- Bude zajištěno průběžné měření množství protékajících vod čistírnou odpadních vod, přípustné je nepřímé měření vodoměrem na přítoku pitné vody do objektu RD (tj. pomocí odečtu z vodoměru na potrubí vodovodu).
- Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v čistícím zařízení a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
- Všechny podstatné změny v technologii čištění odpadních vod, jejich odvádění a vypouštěném množství budou neprodleně oznámeny vodoprávnímu úřadu.
- Platnost povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod podzemních se stanovuje do 28.06.2026.**

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Paní JUDr. Kateřina Čepelková, nar. 15.03.1980, Havlíčkova 317, 517 21 Týniště nad Orlicí

- II. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a dále dle ustanovení § 115 stavebního zákona, ke stavbě vodního díla, tj. **čistírny odpadních vod typu AC 4 EO a vsakovacího objektu u novostavby rodinného domu, ve městě Týniště nad Orlicí, místní část Štěpánovsko, na pozemku č. parc. 148/5 v kat. území Štěpánovsko, vybudované dle projektové dokumentace zpracované paní Ing. Janou Bulenovou a autorizovanou panem Ing. Josefem Javůrkem – autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0601528, v lednu 2016.**

Podmínky dle § 15 odst. 3 vodního zákona pro provedení stavby vodního díla:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, která byla zpracována paní Ing. Janou Bulenovou a autorizovanou panem Ing. Josefem Javůrkem – autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0601528, v lednu 2016 a která byla ověřena vodoprávním úřadem. Dále bude umístěna v souladu s územním souhlasem ze dne 29.04.2016, pod č.j. MÚTý/STAV/1085/2016-5-Souh-S-SI-Pa, který vydal obecný stavební úřad (Městský úřad Týniště nad Orlicí) a který nabyl právních účinků dne 04.05.2016.
- Orientační určení polohy umístění čistírny odpadních vod v souřadnicovém systému S-JTSK: Y = 626596.69; X = 1050020.89.
- Orientační určení polohy umístění vsakovacího objektu v souřadnicovém systému S- JTSK: Y = 626590.03; X = 1050014.39.

4. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO 247 29 305, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vydaném pod zn. 0100519858, ze dne 30.01.2016, jehož stejnopis vlastní.
5. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti RWE Distribuční služby s. r. o., IČO 279 35 311, se sídlem Plynárenská 499/1, 567 02 Brno, vydaném pod zn. 5001247631, ze dne 03.02.2016, jehož stejnopis vlastní.
6. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, vydaném pod č.j. 523086/16, ze dne 30.01.2016, jehož stejnopis vlastní.
7. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
8. Po ukončení stavby vodního díla budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
9. **Stavba bude dokončena do 31.12.2018.**
10. *Stavba bude provedena způsobilou právníčkou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.*
11. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací vrácen vodoprávnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
12. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla a dále příslušné ČSN.
13. Nevyužitelný odpadní stavební materiál je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
14. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
15. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „NV“), tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek dokladován a ověřen dle § 5 NV – certifikace, § 6 NV – posouzení systému řízení výroby, § 7 NV – ověření shody, § 8 NV – posouzení shody výrobce apod.
16. **Dokončenou stavbu lze ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu.** K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou mimo dokladů vyplývajících z formuláře žádosti podle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, dále doloženy následující dokumenty: prohlášení o shodě na použitý stavební materiál, zpráva o revizi elektrické instalace, protokol o předání a převzetí stavby, stavební deník, v případě zastupování plná moc.

Popis stavby vodního díla:

Čištění odpadních vod z novostavby bude řešeno navrženou čistírnou osazenou na podkladní beton a postupně o betonovanou. Dmychadlo bude osazeno uvnitř ČOV. Do domovní čistírny odpadních vod budou natékat odpaní vody potrubím z PVC DN 150 mm. Vyčištěná voda bude z ČOV odvedena potrubím z PVC DN 125 mm přes akumulaci nádrží do vsakovacího objektu.

Přívodní potrubí se bude skládat z revizní šachty DN 400 a kanalizace. Sklon potrubí bude v rozmezí 2% až 40%. Sklon potrubí bude upraven dle skutečného stavu a hloubky napojovacího bodu.

Pro založení ČOV bude dno výkopu upraveno zhuštěnou vrstvou šterkopísku tl. 150 mm, na které bude provedena deska z betonu C 12/15 tl. 100 mm o průměru min. 1900 mm. Na desku bude osazena nádrž ČOV, napojeno potrubí a čistírna bude postupně napouštěna a obetonována. Objekt ČOV bude vyveden nad terén (cca 100 mm) a pro provoz bude zakryt plastovým poklopem.

Dmychadlo bude napojena na el. energii z objektu rodinného domu pomocí kabelu CYKY 3Cx1,5.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Paní JUDr. Kateřina Čepelková, nar. 15.03.1980, Havlíčkova 317, 517 21 Týniště nad Orlicí

Odůvodnění:

Paní JUDr. Kateřina Čepelková, nar. 15.03.1980, bytem Havlíčkova 317, 517 21 Týniště nad Orlicí, v zastoupení panem Ing. Karlem Pihýrem, nar. 23.02.1958, bytem Třebechovická 834, 500 03 Hradec Králové (doloženo plnou mocí), podáním ze dne 15.05.2016 požádala Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, tj. **čistírna odpadních vod typu AC 4 _EO a vsakovací objekt** vše umístěno u novostavby rodinného domu, ve městě Týniště nad Orlicí, místní část Štěpánovsko, na pozemku č. parc. 148/5 v kat. území Štěpánovsko, za účelem likvidace splaškových vod.

Žádost byla doložena příslušnou projektovou dokumentací vypracovanou paní Ing. Janou Bulenovou a autorizovanou panem Ing. Josefem Javůrkem – autorizovaným inženýrem pro vodo hospodářské stavby, ČKAIT 0601528, v lednu 2016, hydrogeologickým posudkem, jenž zpracoval pan Ing. Pavel Žaba – odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii, č. 1913/2004 v únoru 2016 a dalšími příslušnými doklady a podklady pro stavební řízení dle § 3a, § 6, a § 7a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti a rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů (žadatel předkládá k žádosti: situaci širších vztahů místa odběru podzemních vod a jeho okolí; kopii katastrální mapy; vyjádření osoby s odbornou způsobilostí; doklad o vlastnickém právu nelze-li toto právo ověřit správním orgánem; rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy dotčených orgánů; projektovou dokumentaci; územní rozhodnutí apod.)

Uvedená stavba byla umístěna územním souhlasem ze dne 29.04.2016, pod č.j. MÚTý/STAV/1085/2016-5-Souh-S-SI-Pa, který vydal obecní stavební úřad (Městský úřad Týniště nad Orlicí) a který nabyl právních účinků dne 04.05.2016.

Žadatel k žádosti doložil vyjádření o existenci inženýrských sítí. Jedná se o tyto vyjádření:

- společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., ze dne 30.01.2016 pod č.j. 523086/16, s tím, že v zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 30.01.2016, pod zn. 0100519858 s tím, že v zájmovém území se nachází energetické zařízení typu sítí NN – střed v majetku společnosti ČEZ Distribuce a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, společnost ČEZ Distribuce a. s., bude zahrnuta do okruhu účastníku řízení,
- společnosti RWE Distribuční služby s. r. o., ze dne 03.02.2016 pod zn. 5001247631 s tím, že v zájmovém území se nachází plynárenská zařízení; Vodoprávní úřad na základě výše

uvedeného vyjádření shledal, že společnost RWE Distribuční služby s. r. o., bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,

Vodoprávní úřad obdržel dne 20.05.2016 od obecního stavebního úřadu (Městský úřad Týniště nad Orlicí) souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, ze dne 20.05.2016, pod č.j. MÚTÝ/STAV/1085/2016-6-Dopi-S-SL-Pa.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost včetně jejích příloh, projektovou dokumentaci, vypracovanou paní Ing. Janou Bulenovou a autorizovanou panem Ing. Josefem Javůrkem – autorizovaným inženýrem pro vodorohospodářské stavby, ČKAIT 0601528, v lednu 2016 a hydrogeologický posudek vypracovaný panem Ing. Pavlem Žabou – odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii, č. 1913/2004 v únoru 2016.

Vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci přezkoumal, vymezil okruh účastníků řízení. Podle § 44 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům „Oznámením o zahájení řízení“ ze dne 20.05.2016 pod č.j. SÚŽP 1733/2016-10782/2016-ms, s upozorněním, že námitky k podané žádosti mohou být uplatněny do 10-ti dnů od doručení tohoto oznámení s upozorněním, že dle §25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení písemnost považuje za doručenu od vyvěšení oznámení na úřední desce. Na později podané připomínky nebo námitky nebude dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona brán zřetel. Vodoprávní úřad vzhledem k tomu, že účastník řízení paní Jarmila Marková zemřela (účastník řízení podle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu) bylo mu oznámení o zahájení řízení doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením §144 správního řádu; žadatelům, ostatním účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě. Přičemž veřejná vyhláška „oznámení o zahájení řízení“ byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Kostelec nad Orlicí a na elektronické úřední desce od 26.05.2016 do 13.06.2016. S přihlédnutím k rozsahu podané žádosti, způsobu zpracované dokumentace a znalosti místních poměrů bylo upuštěno ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření. **Ve stanovené lhůtě neobdržel vodoprávní úřad žádné námitky či připomínky účastníků řízení ani stanoviska dotčených orgánů.**

Vodoprávní úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval rovněž otázkou vymezení okruhu účastníků řízení s následujícím výsledkem:

Účastníci řízení ve věci povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních:

Stavebník - účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 115 vodního zákona: (doručení do vlastních rukou)

Paní JUDr. Kateřina Čepelková, nar. 15.03.1980, Havlíčkova 317, 517 21 Týniště nad Orlicí
v zastoupení:

Pan Ing. Karel Pihýr, nar. 23.02.1958, Třebechovická 834, 500 03 Hradec Králové

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: (doručení do vlastních rukou)

Město Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodního díla:

Stavebník - účastník řízení podle § 109 stavebního zákona § 27 odst. 1 správního řádu: (doručení do vlastních rukou)

Paní JUDr. Kateřina Čepelková, nar. 15.03.1980, Havlíčkova 317, 517 21 Týniště nad Orlicí
v zastoupení:

Pan Ing. Karel Pihýr, nar. 23.02.1958, Třebechovická 834, 500 03 Hradec Králové

Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona § 27 odst. 2 správního řádu: (doručení veřejnou vyhláškou)

Paní Jarmila Marková, Štěpánovsko 22, 517 21 Týniště nad Orlicí (zemřela)

Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona § 27 odst. 2 správního řádu: (doručení do vlastních rukou)

Paní Helena Trávníčková, Štěpánovsko 30, 517 21 Týniště nad Orlicí

Pan Stanislav Marek, Štěpánovsko 22, 517 21 Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmoky

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

V průběhu vodoprávního řízení byla žádost o stavební povolení s doloženými doklady přezkoumána ve smyslu požadavků vyplývajících z ustanovení § 111 stavebního zákona odst. 1:

- Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací – územního plánu města Týniště nad Orlicí, schválenou v roce 2004, která vymezuje pozemek jako zónu venkovského bydlení. Změna č. 1 byla schválena v roce 2008 a dané území neřeší – *předmětná stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a zároveň s vydaným územním souhlasem obecního stavebního úřadu ze dne 29.04.2016 pod č.j. MÚTÝ/STAV/1085/2016-5-Souh-S-SI-Pa, což je patrné ze souhlasu obecního stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona ze dne 20.05.2016 pod č.j. MÚTÝ/STAV/1085/2016-6-Dopi-S-SI-Pa.*
- Projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
- Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
- Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Z doloženého vyjádření odběrně způsobilé osoby podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona – pana Ing. Pavla Žaby (odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii, č. 1913/2004), vypracované v únoru 2016 vyplývá, že realizace **čistírny odpadních vod typu AC 4 EO a vsakovacího objektu** u novostavby rodinného domu, ve městě Týniště nad Orlicí, místní část Štěpánovsko, na pozemku č. parc. 148/5 v kat. území Štěpánovsko, je **možná** a proto je rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrocih tohoto rozhodnutí.

Dokumentace stavby je v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla (např. § 3 odst. 3 uvádí, že vodní dílo je možno navrhnout jen v lokalitě s vyhovujícími morfologickými, geologickými a hydrologickými podmínkami, při jeho navrhování musí být zvážena náročnost opatření spojených se zásahy do zastavěného území, s ochranou před účinky povodní, s požadavky ochrany přírody a krajiny a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek).

Stavebník se upozorňuje na plnění povinností, které pro něho vyplývají z § 152 stavebního zákona. Zejména při provádění stavby oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo způsobilé právnické osoby, který bude stavbu provádět apod.

V průběhu vodoprávního řízení, provedeného podle § 115 vodního zákona byly zkoumány možné dopady navrhovaného nakládání s předčištěnými odpadními vodami na životní prostředí a ochranu veřejných a dalších zájmů. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání požadovaného povolení, bylo tedy žádosti vyhověno v plném rozsahu a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku č. I. a č. II. tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a 83 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítany rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové), podáním učiněným u Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, stavebního úřadu – životního prostředí.

V souladu s § 9 odst. 5 vodního zákona lze vydat povolení k nakládání s vodami současně se stavebním povolením k vodnímu dílu ve společném řízení, se výroky těchto povolení vzájemně podmiňují. Pokud by byla odvoláním napadena obě tato rozhodnutí, provede se nejdříve odvolací řízení o odvolání proti výroku č. I. (povolení k nakládání s podzemními vodami), přičemž odvolací řízení proti výroku č. II. (stavební povolení k vodnímu dílu) se přerušuje do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu vydané v řízení o odvolání proti výroku č. I. (povolení k nakládání s podzemními vodami).

Odvolání se podává v počtu osmi stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí. Podané odvolání má, v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřijistné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. V souladu s § 115 odst. 4 stavebního zákona může speciální stavební úřad dobu platnosti stavebního povolení prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští.

otisk úředního razítka

Bc. Lucie LÉDROVÁ, v. r.
vedoucí stavebního úřadu - životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Příloha pro žadatele:

- ověřená projektová dokumentace + štítek STAVBA POVOLENA (oba bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

Příloha pro místně příslušný obecní úřad:

- ověřená projektová dokumentace (bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

ROZDĚLOVNÍK

Účastníci řízení ve věci povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních:

Stavebník - účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 115 vodního zákona: (doručení do vlastních rukou)

Paní JUDr. Kateřina Čepelková, nar. 15.03.1980, Havlíčkova 317, 517 21 Týniště nad Orlicí
v zastoupení:

Pan Ing. Karel Pihýr, nar. 23.02.1958, Třebechovická 834, 500 03 Hradec Králové

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: (doručení do vlastních rukou)
Město Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodního díla:

Stavebník - účastník řízení podle § 109 stavebního zákona § 27 odst. 1 správního řádu: (doručení do vlastních rukou)

Paní JUDr. Kateřina Čepelková, nar. 15.03.1980, Havlíčkova 317, 517 21 Týniště nad Orlicí
v zastoupení:
Pan Ing. Karel Pihýr, nar. 23.02.1958, Třebechovická 834, 500 03 Hradec Králové

Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona § 27 odst. 2 správního řádu: (doručení veřejnou vyhláškou)

Paní Jarmila Marková, Štěpánovsko 22, 517 21 Týniště nad Orlicí (zemřela)

Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona § 27 odst. 2 správního řádu: (doručení do vlastních rukou)

Paní Helena Trávníčková, Štěpánovsko 30, 517 21 Týniště nad Orlicí
Pan Stanislav Marek, Štěpánovsko 22, 517 21 Týniště nad Orlicí
Město Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmoky
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Dále obdrží:

Městský úřad Týniště nad Orlicí, odbor – stavební úřad, Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vybraných správními orgány České republiky, stanovený dle pol. 18 odst. 1 písm. g) sazebníku správních poplatků, jež tvoří přílohu zákona o správních poplatcích. Správní poplatek byl uhrazen hotově dne 16.05.2016 ve výši 300 Kč.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmутí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu.

28. 06. 2016

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

MĚSTO
Kostelec n. Orl.
517 41 p. Kostelec n. Orl.

okr.: Rychbův n. Kn.: 20

Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmутí